



תיחום קירור VRF
 הובלת קירור: 54000 בולט
 0.03 kW
 גודל (מ"מ): 120 x 57 x 210
 רמת רעש: 44 dBA

קטטה פחיתים ארזי תקרה
 הובלת קירור: 12000 בולט
 0.03 kW
 גודל (מ"מ): 57 x 57 x 210
 רמת רעש: 34 dBA

קטטה פחיתים ארזי תקרה
 הובלת קירור: 12000 בולט
 0.03 kW
 גודל (מ"מ): 57 x 57 x 210
 רמת רעש: 34 dBA

קטטה פחיתים ארזי תקרה
 הובלת קירור: 12000 בולט
 0.03 kW
 גודל (מ"מ): 57 x 57 x 210
 רמת רעש: 34 dBA

קטטה פחיתים ארזי תקרה
 הובלת קירור: 12000 בולט
 0.03 kW
 גודל (מ"מ): 57 x 57 x 210
 רמת רעש: 34 dBA

קטטה פחיתים ארזי תקרה
 הובלת קירור: 30700 בולט
 0.16 kW
 גודל (מ"מ): 100 x 57 x 210
 רמת רעש: 45 dBA

קטטה פחיתים ארזי תקרה
 הובלת קירור: 12000 בולט
 0.03 kW
 גודל (מ"מ): 57 x 57 x 210
 רמת רעש: 34 dBA

לעיון	למכרז	לביצוע
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

אדריכלות מתאריך:

5	3	1
6	4	2

סימן	תיאור	תאריך

שם הפרויקט: **מכללת אשקלון בניין המדעים**

שם התוכנית: **תכנית תיאום מערכות קומת קרקע +/-0.00 דרומי**

אמיל מיטראה שירותי אדריכלות
 תכנון אדריכלות ותיאום מערכות
 רח. גנסין 4110 גיבעתיים - 8853418
 טל: 036918787 0544325839
 emil.m.arch@gmail.com

תוכן ע"י:	תאריך:	קרימ
אמיל	19.07.20	1 : 50

שם התוכנית:	מחזור	01
C:\AskSp\SU_aircond.rvt		

קומת קרקע 00 - דרומי
 1 : 50