

המכללה האקדמית אשקלון

מכרז פומבי 2023/20 לביצוע עבודות הקמת בניין המדע והטכנולוגיה בקמפוס המכללה באשקלון

הבהרות, השלמות ותיקונים

פירוט ההבהרה	נושא	
יש להחליף עמודים 8-10 במסמך ד-1 בדפים המצורפים (תת-פרק 06.02 מסגרות פלדה, תת פרק 06.03 מעקות ומאחזי יד)	כתב כמויות	תכנון
<p>בחוברת מס' 1 עמוד 103, יש להוסיף סעיף 3.3.1 חדש כדלקמן: "כל עבודות העפר לצורך ביצוע המבנה והעבודות המקדימות ועד להחזרת המצב לקדמותו כפי שמופיע בתוכניות מדידה "מצב קיים", לרבות חישוב כל שטח העבודה, חפירה למרתפים ולמבנים, חפירה לכלונסאות ולקורות יסוד ולכול אלמנט אחר של הבניין, המילוי החוזר מחומר מקומי או מעפר גרנולרי מובהר מובא מבחוץ, כל עבודות המילוי בכול חומר שהוא (מצעים, בטון CLSM) וכול עבודות ההידוק וההידוק המבוקר".</p>	תוספת לסעיף 00.05.3	
<p>בחוברת מספר 2, בדף 164 יש להוסיף סעיף 19.06.02.04 כדלקמן: "המעקה מזכוכית ומאחז היד מנירוסטה על פי פרט מ-57, שיותקן במדרגות ST-04 (מדרגות עליה מהאטריום למרפסות הקונוליות ולגשרים), לא נמדד ולא תומחר בנפרד ומחירו נכלל במחיר קונסטרוקציה הפלדה של המדרגות הנ"ל. המעקה מהווה חלק בלתי נפרד ממכלול המדרגות".</p>	קונסטרוקציה פלדה למדרגות באטריום - סעיף 19.01.0060 במסמך ד-1: כתב כמויות לעבודות הבינוי במחיר פאושלי	
<p>בחוברת מספר 2 בדף 172 יש להוסיף סעיף 22.05.7 כדלקמן: "הספסלים והמדפים בפרוזדורים ובמעברים המחוברים לקירות והעשויים מעץ ומתכת, כפי שמתואר בתוכניות עיצוב פנים כדוגמת בתוכניות: IN15, IN16, IN17 (פריסות מסדרונות) ובתוכניות עיצוב פנים אחרות, לרבות הפרטים המתוארים בתוכנית פרטים D-11 (ראו פרטים פ-22 ו-פ-29 לדוגמה), מהווים חלק בלתי נפרד מחיפוי העץ של הקירות. אי לכך, פריטים אלו לא נימדדו ולא תומחרו בנפרד ומחירם נכלל במחיר חיפוי עץ של קירות הפרוזדורים והמעברים ובמחיר הפאושלי והסופי של הבניין".</p>	ספסלים במעברים	השלמות למפרט
<p>בדף 82 סעיף 00.01 "המפרט" אחרי המשפט: "והדו"ח להנחיות אקוסטיות" יש להוסיף המשפט: "והדו"ח להנחיות תרמיות, חוקי הנגישות לאנשים בעלי מוגבלויות וכתבי הכמויות".</p>		
<p>בדף 83 ס"ק 7 יש לכתוב סעיף 00.05 במקום סעיף 00.04.</p>		
<p>בדף 87 בראש העמוד לפני המילה: "אלומיניום" יש לכתוב: " מפנלים מתועשים עשויים".</p>		
<p>בדף 95 ס"ק 1.2 יש למחוק: "בסעיף 2.6-2-2.00.29" ולכתוב במקומו "בסעיף 00.31".</p>		
<p>בדף 101 ס"ק 1.2 יש למחוק: "או/או בסעיף 00.06".</p>	בחוברת מס' 1	
<p>בדף 103 יש למחוק את מספור הסעיפים הקטנים 2.7.1, 2.7.2 ו-2.7.3. ולכתוב במקומם: 2.6.1, 2.6.2 ו-2.6.3.</p>		תיקון טעויות סופר
<p>בדף 164 סעיף 00.31.3 יש למחוק המשפט: "הקשר עם קבלנים אחרים" ולכתוב במקומו "סעיף קטן 1.2".</p>		
<p>בדף 165 בסוף ס"ק 4 יש למחוק: "בסעיף 2.7-2.00.05.2" ובמקומו לכתוב: "בסעיף 2.6-2.00.05.2".</p>		
<p>בדף 9 בס"ק 01.08.02.07 יש למחוק המשפט: "בסעיפים 01.09.02.01 עד 01.09.02.06 לעיל" ובמקומו לכתוב: "בסעיפים 01.08.02.01 עד 01.08.02.06 לעיל".</p>	בחוברת מס' 2	

חתימה וחותמת הקבלן:
