

**מכרז 2024/20 – מסמך הבהרות ושינויים מס' 1**  
**01/09/2020**

בהמשך למסמכי מכרז 2024/20 לפירוק מערכת מים ישנה, אספקה והתקנה של מערכות קירור מים למיזוג אויר (ציילר) ביעילות גבוהה בקמפוס המכללה באשקלון ובמענה לשאלות אשר התקבלו ממשתתפים פוטנציאליים, מצ"ב תשובות המכללה לשאלות ההבהרה ו/או הבקשות והבהרות ו/או עדכון מסמכי המכרז.

יובהר כי אין נוסח התשובות המפורט להלן, זהה בהכרח לנוסח בו השתמשו אלו אשר פנו למכללה וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.

1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים במסמך הבהרה זה, ייחשבו כחלק ממסמכי המכרז.
2. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.
3. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה, או בכתב, או בכל דרך אחרת, על ידי מי מטעם המכללה ככל וניתן, בכל פורום או צורה שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הינם כמפורט במסמך הבהרה זה בלבד.
4. האמור במסמך הבהרה זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נאמר במפורש אחרת.
5. מסמך הבהרה זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ועל המשתתפים במכרז, לצרפו למסמכי המכרז כשהוא חתום על ידם כנדרש במסמכי המכרז.
6. ביחס לשאלה האם חיבור הצנרת של הצילר החדש הינה בגג המבנה? התשובה הינה כי חיבור הצנרת יעשה הן בגג המבנה והן בחדר המכונות.
7. ביחס ליתר השאלות מסמכי המכרז מדברים בעד עצמם.

בכבוד רב,  
אליעזר רפלד, עו"ד

חתימה וחותמת המשתתף \_\_\_\_\_